

**OPINIA PRZECIWPÓŻAROWA**  
**DLA ELEMENTU ZABUDOWY MIEJSCA POSTOJOWEGO SAMOCHODU**  
**OSOBOWEGO W GARAŻU ZAMKNIĘTYM WIELOSTANOWISKOWYM**  
(na zlecenie firmy: Emporium; 03-787 Warszawa, ul. Zabraniecka 82)

1. **Element zabudowy stanowiska postojowego:** szafa metalowa(boks), zamykana, przeznaczona na składowanie narzędzi i części samochodowych, rowerów oraz sprzętu rekreacyjnego.  
Usytuowanie szafy w końcu stanowiska postojowego przeciwległego do drogi manewrowej garażu.
2. **Konstrukcja:** szafa wykonana z elementów stalowych; konstrukcja nośna profile stalowe gr. 2 - 3 mm, obszycie blachy stalowe gr. 1 - 2 mm.  
Wykonana wg projektu producenta - w załączeniu.
3. **Zagrożenie pożarowe;** wypełnienie szafy jw. pkt 1(sprzętem rekreacyjnym oraz narzędziami i sprzętem samochodowym) w sumie ok. 50 MJ - nie wpłynie na przekroczenie dopuszczalnej gęstości obciążenia ogniowego w przestrzeni garażu tj. 500MJ/m<sup>2</sup>, ponadto szafa pozostaje zamknięta, gdy nie ma właściciela w garażu.
4. **WNIOSKI: w szafie nie należy przechowywać;**
  - 4.1. paliwa, smarów i olejów samochodowych itp.,
  - 4.2. butli turystycznych z propanem- butanem lub butli z gazami technicznymi,
  - 4.3. materiałów pirotechnicznych.

*Usytuowanie szafy przy stanowisku postojowym nie może zasłaniać dostępu do; drzwi i dróg ewakuacyjnych, sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych w garażu oraz zasłaniać znaków pożarowych i ewakuacyjnych, ponadto nie może zasłaniać lamp oświetlenia(również oświetlenia ewakuacyjnego).*

Opinię sporządzono na podstawie postanowień zawartych w;

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (zam. w Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(zam. w Dz. U. nr 109, poz.719).
3. PN-B - 02852 Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

BOX  
GARAŻOWY  
www.boxgarazowy.pl

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWPÓŻAROWYCH

mgr Władysław Kasprzak upr. nr 19/93

4.05.2013r.